



**Zweckverband Abwasserbeseitigung  
Mittlerer Itzgrund**

**Niederschrift über die öffentliche  
18. Sitzung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung  
Mittlerer Itzgrund**

---

Sitzungsdatum: Dienstag, 25.11.2025  
Beginn: 16:00 Uhr  
Ende 16:21 Uhr  
Ort: Sitzungssaal des Rathauses Grub a.Forst

---

**TAGESORDNUNG**

**Öffentliche Sitzung**

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.07.2025
- 3 Amtliche Mitteilungen
- 3.1 Bekanntgaben aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 24.07.2025 **Amt1/177/2025**
- 3.2 Mitteilungen des Verbandsvorsitzenden **Amt1/186/2025**
- 4 Bekanntgabe dringlicher Anordnungen
- 5 Beratung und Beschlussfassung - Ausschreibung einer Photovoltaikanlage **Amt3/098/2025**
- 6 Anfragen

## Öffentliche Sitzung

### **TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit**

Verbandsvorsitzender Jürgen Wittmann eröffnet um 16:00 Uhr die 18. Sitzung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Mittlerer Itzgrund. Er begrüßt alle Mitglieder und die Mitarbeiter der Verwaltung.

Von den ordnungsgemäß geladenen 10 Mitgliedern des Zweckverbandes sind 9 Mitglieder anwesend. Die Beschlussfähigkeit ist somit gegeben.

Das Gremium erhebt keine Einwände gegen die Tagesordnung.

### **TOP 2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.07.2025**

Die Niederschrift der Sitzung vom 24.07.2025 wurde dem Gremium im Ratsinformationssystem zur Kenntnis gebracht.

#### **Beschluss:**

Der Wortlaut der Niederschrift wird unverändert genehmigt.

**einstimmig beschlossen Ja 9 : Nein 0**

### **TOP 3 Amtliche Mitteilungen**

#### **TOP 3.1 Bekanntgaben aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 24.07.2025**

- Um die Zugänglichkeit und den Zustand der Verbandssammler zu prüfen, hat die Verbandsversammlung die Verwaltung beauftragt, mindestens drei Angebote für die Kanalreinigung und TV-Inspektion einzuholen.
- Zur Sanierung des Belebungsbeckens wurde die Fa. Messner mit dem Erstellen eines Belüftungskonzepts für den Provisoriumsbetrieb und den Endzustand beauftragt. Die Gebläse werden weiterhin über die Fa. Kaeser bezogen. Benötigt wird außerdem ein Anlagenbauer. Die Umbaumaßnahme ist für Frühjahr/ Sommer 2026 vorgesehen.
- Die Verbandsversammlung beschloss die Beauftragung der Aufarbeitung und des Austausches des Siebtellers gemäß des vorliegenden Angebots der Firma Huber.
- Die vorhandene Schlammsilopumpe ist 25 Jahre alt und soll ausgetauscht werden. Hierzu liegt ein Angebot vom 21.07.2025 der Firma Hidrostal vor. Die Verbandsversammlung beschloss die Prüfung der Funktionsfähigkeit der Schlammsilopumpe der Gemeinde Ahorn in der Kläranlage Meschenbach. Falls die Pumpe dort nicht einsetzbar ist, wird eine neue Schlammsilopumpe als Ersatz gemäß des vorliegenden Angebots der Firma Hidrostal benötigt.
- Für das aufgrund einer Havarie erforderliche Umverlegen verschiedener Kanäle und Leitungen in der Kläranlage liegen Angebote vor.

Die Verbandsversammlung beschloss, vor der Beauftragung der Firmen, eine Rückmeldung der Versicherung abzuwarten. Dazu wurde ein Zeitraum von ein bis zwei Monaten vorgesehen.

### **TOP 3.2 Mitteilungen des Verbandsvorsitzenden**

.I.

### **TOP 4 Bekanntgabe dringlicher Anordnungen**

.I.

### **TOP 5 Beratung und Beschlussfassung - Ausschreibung einer Photovoltaikanlage**

Die Kläranlage soll mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Bereits im Zuge der Verlegung des Blitzschutzes wurden dieses Jahr Kabel und Leerrohre mit verlegt. Außerdem liegt ein Konzept für die sinnvoll verwendbaren Dachflächen vor. Benötigt würde hier eine Anlage mit 100 kWp Leistung.

Die Ausschreibung der Lieferung und Aufstellung der Photovoltaikanlage ist als Bauleistung zu werten und kann somit bis zu einer Summe von 250.000 € direkt beauftragt werden.

Die Verwaltung schlägt vor, mind. 3 Angebote für die Lieferung und Aufstellung der Photovoltaikanlage für ausgewählte Dächer der Kläranlage einzuholen.

Die Verbandsversammlung berät über die verschiedenen Möglichkeiten der optimalen Energienutzung.

Hierbei wird die eigene Speicherung der Energie aus der PV-Anlage als sinnvoll angesehen. Um Kosten zu sparen, sollte aus einer kleineren PV-Anlage gespeicherte Energie aus der mit dem Blockheizkraftwerk (BHKW) kombiniert werden.

Unabhängig davon wird die Bauverwaltung bei der SÜC bzgl. der Einspeisung überschüssiger Energie anfragen.

Verbandsmitglied Thomas Morgenroth empfiehlt als Ergänzung zum BHKW ein Füllen der Dachflächen, Speichern der Energie und Optimierung der Prozessleittechnik in Absprache mit der Fa. Rittmeyer. Unterstützt werden können damit auch der Betrieb des Belebungsbeckens und der Pumpe.

Vor Einholen der Angebote wird die Ausarbeitung des Leistungsumfangs mit einem Energiefachmann empfohlen.

#### **Beschluss:**

Die Verbandsversammlung beauftragt die Verwaltung, vor Einholen von mind. 3 Angeboten für die Lieferung und Aufstellung der Photovoltaikanlage für ausgewählte Dächer der Kläranlage ein Konzept inkl. Speicherung zu erstellen.

**einstimmig beschlossen Ja 9 : Nein 0**

### **TOP 6 Anfragen**

.I.

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Jürgen Wittmann um 16:21 Uhr die öffentliche 18. Sitzung des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Mittlerer Itzgrund.

Jürgen Wittmann  
Verbandsvorsitzender

Sabine Klug  
Schriftführerin